



CODE ARTICLE: 2091931

ELECTROSOFT CLASSE 3

Gant de manutention sous tension jusqu'à un voltage de 26 500 volts. A utiliser avec des surgants en cuir.

 [Afficher Plus](#)

Présentation générale

Numéro de référence

2091931

Type de produit

Gants

Gamme

Protection Electrique

Ligne

Latex

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de
ELECTROSOFT

Industrie

Télécommunications Energie ou Electricité Maintenance

Utilisation du produit

Gant de manutention sous tension jusqu'à un voltage de 26 500 volts. A utiliser avec des surgants en cuir.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant isolant en latex naturel beige

Bord coupé

Catégorie RC

Avantage

CONFORT

Grâce à sa forme ergonomique et à l'intérieur légèrement poudré, le gant est facile à mettre et à enlever.

RESISTANCE

La base en latex naturel offre au gant des caractéristiques diélectriques optimales.

Son épaisseur (2,9 millimètres) assure une bonne dextérité et offre une protection pouvant aller jusqu'à 26 500 volts.

PROTECTION

Il doit être utilisé avec un surgant en cuir.

Descriptif technique

Description

CE CATEGORIE : III Risques irréversibles

Conforme aux normes :

EN 60903-2003

CEI 903-2002

CARACTERISTIQUES :

Gant isolant en latex naturel beige

Catégorie RC

Technologie des produits

Gants Trempés

Couleur de gant/doublure

Beige

Type de revêtement

Latex

Longueur

36 cm

Épaisseur

2,9 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 3

Tailles

9 à 11

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE SPERIAN

2091931 XX
EN 60903-2003
CEI 903-2002

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0077/016/078/06/01/0002 EXT 05/06/06

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Fiche d'informations sur l'utilisateur

106

Maintenance

Cycle de vie

Marquage : La date de l'essai électrique en fin de fabrication figure sur chaque gant et sachet, ainsi qu'un numéro de lot assurant la traçabilité du produit.

Les gants fréquemment utilisés doivent être testés à des intervalles inférieurs à 6 mois. Les gants d'usage occasionnel doivent être testés après usage et, de toute façon, au maximum tous les 12 mois.

Les Gants en stock doivent être testés à des intervalles n'excédant pas 12 mois.


Information de stockage

Stockage : laisser les gants dans leur emballage d'origine. Ne pas les comprimer. Ne pas les plier.

Attention à la proximité des sources de chaleur (soleil, radiateur, lumière artificielle, par exemple) ; la température idéale de stockage est comprise entre 10 et 21°C.

Instructions d'entretien

Vérification : La plus minime perforation rend le gant inutilisable. Avant chaque utilisation, pratiquer une inspection visuelle et vérifier le gant par gonflage.



Précaution : Ne pas mettre en contact avec des produits agressifs : huile, graisse, essence de térébenthine, White Spirit, paraffine ou tout acide fort. Ne pas utiliser de gants humides.

Nettoyage : A l'eau et au savon. Séchage à moins de 65°C, hygrométrie ambiante. Les sécher soigneusement et les poudrer avec du talc.

Si du goudron ou de la peinture reste sur les gants, essuyer immédiatement les tâches avec un solvant approprié, sans excès, puis laver et traiter comme ci-dessus.

Les gants devenus humides à l'usage ou au lavage doivent être soigneusement séchés à une température inférieure à 65°C.